

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

1117847398338 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга)	ОГРН
--	------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образование – 80.21	ОКВЭД основной
2 и т.д.	ОКВЭД дополнительный
3.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации, 13	ОКФС
----------------------------	--	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	72	ОКОПФ
--------------------------------------	----	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Короваева Лариса Евгеньевна
---	----------	-----------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел.8 (812) 610-36-44	Факс 8(812) 610-36-44
---	-----------------------	-----------------------

Е-mail объекта	sc1511@mail.ru
-----------------------	----------------

Юридический адрес объекта	196608	Санкт-Петербург, п. Шушары, Колпинское шоссе, д.20, к.3
----------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	196608	Санкт-Петербург, п. Шушары, Колпинское шоссе, д.20, к.3
----------------------------------	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца объекта	1027809009755	ОГРН
---	---------------	------

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца объекта	
--	--

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д.24, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027809009755
--	---	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	196601	Санкт-Петербург, г.Пушкин, Октябрьский б-р, д.24
--	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	
---	--

Глава администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга Берестов Д.М.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	тел.: (812) 466-63-12	факс: (812) 466-63-12
---	-----------------------	-----------------------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	rono@tupush.gov.spb.ru
--	------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, п. Шушары, Колпинское шоссе, д.20, к.3										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	16574,9										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1-4 этажи, подвальное помещение, мезонин, надстройка										
Кадастровый номер объекта	78:	42:	183	04:	37:	77					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата</u> , зрения, слуха, <u>инвалиды с отклонениями в развитии</u> .											
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да										

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения				Территория не принадлежит ГБОУ средняя школа № 511					
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

		0	1	1	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0	1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,04	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	

		1	1	0	Ширина калитки при входе на участок	м	1,35	не менее 1,2	п.4.1.7	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	не менее 0,8	п.4.1.10	
		1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,01	не менее 0,05	п.4.1.9	
		1	1	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,01	не более 0,025	п.4.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
2. Входной узел										
	Название зоны (технического)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

	средства)									
2.1	Наружные лестницы	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	5,13	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	1	1	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,85-0,92	5.2.15	
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
		1	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	0,4:3,95 1:10	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	1	0	Ширина между поручнями «К»	м	1,29	0,9- 1,0	п. 4.1.14	поручень с одной стороны
		0	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,81	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
		0	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,57	0,7		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании	м	1,42	1,5		Свободная

					пандуса шириной «К»						зона 2,1х 2,1 в местах интенсивн ого использов ания
		1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	2,10	1,5			
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,68	1,5			
		1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	2,48	1,5			
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5			
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5			
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п. 4.1.16	
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 4.1.16	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	не менее 0,3		п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05		п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06		п.5.2.16	
		1	1	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги. «К», «О», «С», «У»	м	0,08	не менее 0,05		п.5.2.14	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0							

2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						
2.6	Входные площадки	1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			СП 35-101-2001, п.3.17
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0	1-2		п. 5.1.3
		0	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п. 5.1.3
		0	0	0	Высота площадки	м	0	Не более 0,025		п.4.1.9
		1	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	6,48	$\geq 1,50$		п. 5.1.3
		1	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	3,31	$\geq 1,85$		п. 5.1.3
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.5.1, п.5.1.6
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет			п.5.5.1
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	6,89	Не менее 1,5		5.1.7.
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет			п.5.1.7
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,77	Не менее 1,2		п. 5.1.4
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02/0,03	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет			п. 5.1.4

		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,77	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02/0,03	Не более 0,014		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		1	1	1	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	0,2	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1.2 -1.5	п.5.1.5	
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,6	п.5.2.3	
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,6		
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	2,79	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,9	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014	п. 5.2.4	места выходов с лестничных площадок в холлы этажей
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п. 5.4.1	

3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11		
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9		
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,98/0,79	0,85-0,92	п. 5.2.15		поручни с одной стороны, 2 уровня поручней
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33			
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	0,04-0,06	п.5.2.16		
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045	п.5.2.16		
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11		
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35/1,23	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		без учета/ с учетом перил
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9		
0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16				
0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет						
3.4	Пандусы	0	0	0							

	стационарные									
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	1	1	1	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	0,59	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1	
		1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	(0,7:0,77) 1:11	Не более 1:20, (5%)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%	0	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	1	1	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	1,80	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
		1	1	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	1,44	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
3.8	Лифты	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,11	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	2,09	Не менее 1,5		
		1	1	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,79	Не менее 0,95		
		1	1	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	да	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	нет			
		1	1	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да			
		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1	1	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да			
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет			
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом	наличие	нет			

					этаже «С»					
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»		0	Не менее 0,1м		
		1	1	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
		0	1	1	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
3.9	Эскалаторы	0	0	0						
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		п.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов в общественных зданиях

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки** анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4		0	0	0						
5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0						
5.2	Места обслуживания на предприятиях питания				Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.7.4.6	Школьная столовая
		0	0	0	Высота столов в буфетах и закусочных	м	0	0,65-0,7	п.7.4.7	
		1	1	0	Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	3,0	Не менее 3,0	п.7.4.6	
		1	1	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	1,2	Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Размеры столов для инвалидов на кресле-коляске:					
		1	1	0	Ширина столешницы	м	1,19	1,6	п.7.4.7	
		1	1	0	Высота столешницы от пола	м	0,75	0,85	п.7.4.7	
		1	1	0	Глубина свободного пространства для ног	м	0,75	0,75	п.7.4.7	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
6.1	Помещения раздевальных	1	1	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе	кв. м.	4,9	Не менее 4,5	п.7.5.17	

					для хранения кресла-коляски)					
		1	1	0	Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м	1,9	Не менее 1,8	п.7.5.16	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.5.5.1	
6.2	Ванны бассейнов	0	1	1	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	нет	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
		1	1	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	1,29	Не менее 2,0		
		1	1	0	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	да		п.7.5.14	тактильная полоса
		0	1	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	нет		п.7.5.12	
		0	1	0	Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	м	0	не менее 1,2 м		
		0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	нет		п.7.5.13	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.5.5.1	
7. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
7		0	0	0						
8. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
8.1	Актовые и зрительные залы				Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для	количество			п.7.2.4	

	неспециализированных образовательных учреждений				инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:					
					50-150 мест	количество		3-5		
					151-300 мест	количество		5-7		
		1	1	0	301-500 мест	количество	12	7-10		в зале 460 мест
					501-800 мест	количество		10-15		
		0	1	1	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество	0			п.7.1.11
		0	1	1	В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие	нет			п.7.1.7, 7.1.12
8.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	1	1	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	25	не менее 5		п.7.2.5
		0	1	1	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	нет			п.7.2.5
		1	1	0	Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м	1,9	не менее 1,2		п.7.6.12
		1	1	1	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	1,1	1,5		п.7.6.12
		1	1	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	1,2	0,9		п.7.6.12
		1	1	0	Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	1,5	1,5		п.7.6.12
		1	1	0	Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м	0,75	1,5		п.7.6.12
8.3	Учебные помещения	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет			п.7.2.7

	общеобразовательных учреждений									
8.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	1	1	0	Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	да			п.7.2.6
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет			п.5.5.1
9. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
9		0	0	0						
10 Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)										
10		0	0	0						
11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
	Название зоны (технического средства)									
11		0	0	0						
12. Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
12.1	Доступные кабины:	1	1	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	17	7		п.5.3.2

1 этаж, половина старших классов	1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,87	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,64	Не менее 1,65		
	1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,63	Не менее 1,8		
	1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
	1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
	1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
	0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
	0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
	0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
	0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
	0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
1 этаж, половина младших классов	1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,78	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
	1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,63	Не менее 1,65		
	1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,60	Не менее 1,8		
	1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
	1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		

		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
	2 этаж, половина старших классов	1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,84	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,62	Не менее 1,65	
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,64	Не менее 1,8	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9	
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу	
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7

					постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»					
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
2 этаж, половина младших классов		1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,79	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,65		
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,58	Не менее 1,8		
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для	наличие	нет		п.5.5.1	

					МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»					
3 этаж, половина старших классов	1	1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,87	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
	1	1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,62	Не менее 1,65		
	1	1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,8		
	1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
	1	1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
	1	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
	0	1	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
	0	1	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
	0	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
	0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
	0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
3 этаж, половина младших классов	1	1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,77	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
	1	1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,64	Не менее 1,65		
	1	1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,53	Не менее 1,8		
	1	1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
	1	1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
	1	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			

		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.3.6, п.5.5.7
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.5.5.1
4 этаж, половина старших классов		1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,86	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,63	Не менее 1,65		
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,63	Не менее 1,8		
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.3.6, п.5.5.7

		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	4 этаж, половина младших классов	1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,78	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,65		
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,62	Не менее 1,8		
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
		1	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН)	наличие	нет		п.5.5.1	

					«К», «О», «С», «Г», «У»					
	бассейн, раздевалка девочек	1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,97	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,84	Не менее 1,65		
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,8		
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
		1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	бассейн, раздевалка мальчиков	1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,99	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Ширина кабины «К»	м	1,84	Не менее 1,65		
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,8		
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,89	Не менее 0,9		
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
		1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			

		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
12.3	Кабины душевые закрытые	1	1	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	4	не менее одной	п.5.3.4
		1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	наружу	п 5.3.5
		1	1	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	да		
		1	1	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		
		0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,9	
		0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0	не менее 1,5	
		0	0	0	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	0	0,48	п. 5.3.5
		1	1	0	Ручной душ	наличие	да		
		0	1	1	Настенные поручни	наличие	нет		
		0	1	1	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и	наличие	нет		п. 5.3.9

					сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»					
		0	0	0	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	0	не менее 0,48	п.5.3.5	
		0	0	0	Длина сиденья О», «С», «К»	м	0	не менее 0,85		
		1	1	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	2,41	не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		1	1	0	Глубина «К»	м	4,05	не менее 1,8		
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
		1	1	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	2,85	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		1	1	0	То же, без скамей «К»	м	1,80	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0	не менее 2,6	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
12.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п..5.3.5	
		1	1	0	- ручным душем	наличие	да			
		0	1	1	- настенными поручнями	наличие	нет			
		0	1	1	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие	нет		п. 5.3.9	

					«К», «С», «О»					
		0	0	0	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	0	не менее 0,48	п.5.3.5	
		0	0	0	Длина сиденья О», «С», «К»	м	0	не менее 0,85		
		1	1	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	5,50	Не менее 1,2	п. 5.3.7 табл.1	
		1	1	0	Глубина «К»	м	3,03	Не менее 0,9		
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
		1	1	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	2,7	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		1	1	0	То же, без скамей «К»	м	2,1	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		1	1	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	2,0	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		1	1	0	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.3.5	

6

13. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты).

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
13		0	0	0						

14. Автостоянки

	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
--	---------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

14.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания				Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
		1	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	21,0	Не далее 50	п. 4.2.2	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	0	Не далее 100		
		1	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	4,5	3,6	п. 4.2.4	
		1	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	8,5	6,0		
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
14.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	0		4.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

_____	_____	_____	_____	« ____ » _____ 201_ г.
телефон	Заполнил Анкету:	ФИО	(подпись)	
_____	_____	_____	_____	« ____ » _____ 201_ г.
Согласовано:	Директор Должность руководителя обследованного объекта	Л.Е.Короваева ФИО	(подпись)	

телефон 8(812)6103644				

